

Lokal forskrift for nedgravde oljetanker i kommunene Kongsvinger, Grue og Eidskog.

Vedtatt av Kongsvinger kommune xx.xx.xx med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 1, jf. lov av 13.03.1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 første ledd nr. 3.

1. Virkeområde, jf. Forurensningsforskriften § 1-2

Sentral forurensningsforskrift om nedgravde oljetanker (kap. 1) gjelder for alle nedgravde tanker uavhengig av størrelse. Forskriften gjelder i hele kommunen. I tillegg gjelder bestemmelsene i denne forskriften.

2. Definisjoner, jf. Forurensningsforskriften § 1-3

I tillegg til forurensningsforskriftens § 1-3 annet ledd gjelder følgende presisering av ”nedgravd”: Tanker som er delvis nedgravd, eller ligger direkte på bakken slik at bunnen ikke er tilgjengelig for inspeksjon, regnes som nedgravd.

Nedgravd røropplegg tilknyttet tanken regnes som en del av tanken.

3. Særlige bestemmelser, jf. Forurensningsforskriften § 1-12

3-1 Flom og høy grunnvannsstand

Alle tanker som plasseres med bunn lavere enn flomutsatte områder. Disse skal forankres. I øvrige områder med varierende eller høyt grunnvannsnivå, skal det gjennomføres tilstrekkelig forankring.

3-2 Større tanker

Det stilles særskilte krav til tanker som er større enn 3.2 m³. Se 3-4.

3-3 Nærhet til vassdrag

Det stilles særskilte krav ved plassering av alle tanker nærmere enn 100 meter fra vassdrag. Se 3-4.

3-4 Særskilte krav

For tanker over 3,2 m³, og tanker innenfor 100 meter fra vassdrag stilles følgende krav:

Enkeltbunnet tank tillates ikke. Det må enten benyttes dobbeltvegget tank med tilhørende overvåkning, eller overgrunnstanker som kan godkjennes av kommunen.

Alle tanker skal ha overfyllingsvern.

3-5 Særlige utsatte områder

Kommunen kan i særlige utsatte områder vedta strengere regler enn fastsatt ovenfor. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

4. Periodiske tilstandskontroller, jf. Forurensningsforskriften § 1-6

4-1 GUP-tanker

Dersom det ikke er gjennomført trykktesting om lag 2 år etter nedgraving, jf. sentral forskrift § 1-6, bokstav d, skal denne kontrollen utføres snarest. Kontrollintervall etter første gangs kontroll er 30 år.

4-2 Dobbelvegget tank

Dokumentasjon av kontroll utført i samsvar med sentral forskrift § 1-7 hvert 5. år, skal sendes kommunen med kopi til Glåmdal brannvesen IKS.

5. Krav til kompetanse og dokumentasjon.

Firmaer eller personer, som skal utføre testing, kontroll, tømning og sanering av oljetanker, skal kunne dokumentere nødvendige kompetanse.

Arbeidet må utføres på en slik måte at dette ikke medfører fare for forurensning i seg selv, og i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid § 29-1 om arbeid hvor det kan være fare for brann eller eksplosjon.

Ved innmelding til kommunen om tømt oljetank, skal det leveres dokumentasjon på:

1. Forsvarlig tømning og rengjøring av oljetank.
2. Oljetankens tilstand.
3. Oljeavfall er levert til godkjent mottak.

6. Ikraftsettelse

Forskriften trer i kraft straks, da forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger trådte i kraft 1. januar 2020.

3.9.2020